

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Читинскому, Карымскому районам

673300, Забайкальский край, п.г.т.Карымское, ул. Красноармейская, 4 каб.2

(наименование территориального органа МЧС России)

Предписание № 39/1/30

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

«Средняя общеобразовательная школа с. Тыргетуй»

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Читинскому, Карымскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю майора внутренней службы Устюшенко А.С. № 39 от «19» июля 2021 года,
в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период 23 - 30 июля 2021 года

проведена проверка государственным инспектором по Читинскому, Карымскому районам по пожарному надзору Машуковой Ольгой Шамильевной муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Тыргетуй», расположенного по адресу: Забайкальский край, Карымский район, с. Тыргетуй, ул. Школьная, 27.

совместно с Директором МОУ СОШ с. Тыргетуй Лапердиной Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР) необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководителем организации не пройдено обучение мерам пожарной безопасности по программам дополнительного	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ (утв.	01.11.21	

	профессионального образования (здание МОУ СОШ с. Тыргетуй)	Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)		
2.	Не обеспечена исправность внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (здание МОУ СОШ с. Тыргетуй)	абз. 2 п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	01.12.21	
3.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (здание МОУ СОШ с. Тыргетуй)	абз. 3 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	01.12.21	
4.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (здание МОУ СОШ с. Тыргетуй)	абз. 4 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	01.12.21	
5.	Пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов. (дверцы пожарных шкафов изготовлены из горючего материала-древесины) (здание МОУ СОШ с. Тыргетуй)	ч. 4 ст. 107 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.21	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Читинскому, Карымскому районам

по пожарному надзору

Машукова О.Ш.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«30» июля 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ СОШ с. Тургетуй

(О.Н. Лапердина)

«30» июля 2021 г.