

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Читинскому, Карымскому районам
директора МОУ СОШ с.Тыргетуй О.Н.Лапердиной

отчёт об устранении выявленных нарушений по предписанию от 30.07.2021г №39/1/30

Номер пункта предписания	Предпринятые меры о об устранении выявленных нарушений
1	Заключен договор с ООО МПЦ «Феникс» №Ф2101-11/1 от 01.11.2021г на обучение по пожарно-техническому минимуму руководителем организации (копию договора прилагаем). По завершению обучения копию документа предоставим.
2	МОУ СОШ с.Тыргетуй включена в план проведения ремонтов противопожарных водопроводов и пожарных лестниц образовательных учреждений муниципального района «Карымский район» от 16.07.2021г (копию плана прилагаем).
3	МОУ СОШ с.Тыргетуй обратилась в обслуживающую организацию ПКП ООО «Сигнал» по предоставлению копий технической документации на системы противопожарной защиты (копию ответа ПКП ООО «Сигнал» прилагаем).
4	МОУ СОШ с.Тыргетуй обратилась в обслуживающую организацию ПКП ООО «Сигнал» по поводу эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (копию ответа ПКП ООО «Сигнал», копии актов проверки работоспособности охранно-пожарной сигнализации, копию проекта сметы расчета стоимости строительства прилагаем). МОУ СОШ с.Тыргетуй включена в график капитального ремонта с модернизацией действующей системы пожарной сигнализации на 2022г.
5	Приобретены металлические пожарные шкафы в количестве 5 (пяти) штук. (копию договора купли продажи от 12.08.2021г прилагаем).

Директор школы О.Н.Лапердина

